Mendelova univerzita v Brně

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-025-20

na výrobek:

Plastové vnější dveře, systém VEKA SOFTLINE 82 AD/MD

žadatel a výrobce:

RI OKNA a.s.
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Místo výroby: Na Bažantnici 1554, 696 81 Bzenec
Česká republika
IČ: 60724862

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída **C2/B2** - jednokřídlové dveře s bočním pevně zaskleným dílem
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3**A** - jednokřídlové dveře s bočním pevně zaskleným dílem
Akustické vlastnosti	-	**NPD**
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	**U_D = 1,2 W/(m².K)** - jednokřídlové dveře se sklem U_g=1,1 W/m².K nebo U_g=1,0 W/m².K a s rámečkem Chromatech Ultra F
		U_D = 0,97 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sklem U_g=0,7 W/m².K a s rámečkem Chromatech Ultra F
		U_D = 0,91 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sklem U_g=0,6 W/m².K a s rámečkem Chromatech Ultra F
		U_D = 0,85 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sklem U_g=0,5 W/m².K a s rámečkem Chromatech Ultra F
		U_D = 1,3 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sendvičovou výplní U_p=1,3 W/m².K
		U_D = 0,98 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sendvičovou výplní U_p=0,84 W/m².K
		U_D = 0,94 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sendvičovou výplní U_p=0,77 W/m².K
		U_D = 0,90 W/(m².K) - jednokřídlové dveře se sendvičovou výplní U_p=0,71 W/m².K
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída **3** - jednokřídlové dveře s bočním pevně zaskleným dílem

Osvědčení je vystaveno na základě Gutachtliche Stellungnahme Nr. 13-001598-PR02-1 vydaného dne 01.03.2016 ift Rosenheim GmbH a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-058-20 vydaného dne 15.05.2020 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304.

Datum vydání: **1. června 2020**

Platnost do: **1. června 2023**

ZKUŠEBNA STAVEBNĚ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ STV ZLÍN

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

Zkušebna STV, LDF MENDELU, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín